

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24  
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/)  
e-mail: [pssekrosno@wsse.gorzow.pl](mailto:pssekrosno@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.22.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 29 października 2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1308/2021 (otrzymanym w dniu 29 października 2021 r.), próbki wody pobranej w ramach kontroli sprawdzającej w dniu 26 października 2021 r. z wodociągu publicznego w Bronkowie, 66-627 Bobrowice, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w ramach kontroli sprawdzającej w dniu 26 października 2021 r., z **wodociągu publicznego w Bronkowie**, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody wykazała, że jakość wody pod względem ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C nadal **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) - stwierdzono 166 jtk/1 ml, dopuszczalna wartość wyżej wymienionego wskaźnika określona jest jako „bez nieprawidłowych zmian”, przy czym zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta”.

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bronkowie. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** – pobieranej z wodociągu publicznego w Bronkowie, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Gmina Bobrowice  
Bobrowice 131  
66-627 Bobrowice

2. a/a  
KL

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krośnie Odrzańskim  
*M. Pięćkiewicz*  
mgr Krystyna Pięćkiewicz

*niepodległa*



## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl  
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70




### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

#### K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Bronkowie, zaopatrującego w wodę miejscowość Bronków  
(Gm. Bobrowice).

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 29 października 2021 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 26 października 2021 r. z wodociągu publicznego w Bronkowie stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Woda z wodociągu publicznego w Bronkowie przeznaczona do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów społeczno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC). W przypadku zastosowania dezynfekcji może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.



**Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.**

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krośnie Odrzańskim  
*K. Pieliwicz*  
mgr Krystyna Pieliwicz