RYSUNEK SZALUNKOWY FUNDAMENTU ZBIORNIKA

SKALA 1:25





UWAGI:

1. FUNDAMENT POSADOWIĆ NA CHUDYM BETONIE GRUBOŚCI 10cm
2. POZIOM ±0.000=71,63 m n.p.m
3. NIE DOPUSZCZA SIĘ PRODUKCJI BETONU NA MIEJSCU BUDOWY
4. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE FUNDAMENTU STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ PODWÓJNE MALOWANIE ABIZOLEM LUB INNYM PREPARATEM O NIEGORSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
5. PRZEJŚCIA SZCZELNE WEDŁUG OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ
6. WEWNĄTRZ KOMORY NALEŻY OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ŻŁAZOWE
7. FUNDAMENT ZAPROJEKTOWANO POD ZBIORNIK STALOWY CYLINDRYCZNY PRODWODROL Ø4500, O POJEMNOŚCI V=100m3, CIĘŻAR WŁASNY ZBIORNIKA: Q=7400kg.
8. WEWNĄTRZ KOMORY NALEŻY WYKONAĆ NADBETON SPADKOWY 1% ORAZ POSTUMENTY DO OPARCIA RUROCIĄGÓW
9. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA WARUNKÓW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH OD ZAWARTYCH W BADANIACH GEOLOGICZNYCH NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU PRZEPROJEKTOWANIA FUNDAMENTU

Temat:	Projekt modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie		
Inwestor:	Gmina Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131		
Lokalizacja:	66-627 Dychów, dz. 305/5		
Branża:	BUDOWLANA		NR ark. 6
Nazwa rysunku:	Rysunek szalunkowy fundamentu zbiornika		Skala: 1:25
Projektował:	mgr inż. RAFAŁ KURDZIEL nr upr. proj.: POM/0329/POOK/11	Podpis	Data: 2012.11
Opracował:		Podpis	Data: 2012.11
Sprawdził:		Podpis	Data: 2012.11